

Акт о соответствии требованиям технической спецификации оказанных услуг

Настоящий Акт составлен в том, что уполномоченными лицами на подписание акта:

От Стороны – 1 – АО «Казакхтелеком» и. о. Начальника ЛТУ Биржан сал Боранбаев Ж. К.

От Стороны – 2 - ГУ «Министерство образования и науки РК» в лице Кенешменская СМ
 (название учреждения, должность, ФИО)

Директор Сағұба Р.С.

Кол-во точек	Скорость тарифного плана	Скорость согласно измерениям	Результат соответствия
1	Предоставление доступа к сети Интернет <u>20</u> Мбит/с согласно тарифного плана <u>Двадцать</u> Мбит/с _____	<u>19,11</u> Мбит/с	Соответствует

Представитель Стороны 1



Представитель Стороны 2



АКТ
выполненных работ
по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

«15» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика директора Кемеровской ОШ
Саловой Р.С.
составили настоящий акт о том, что услуга по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в виде выявления недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №15 от 16.02.2021 г.

- 1) не работает ВТР
- 2) не работает АКБ
- 3) не работает ЦП

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
выполненных работ
по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

«15» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика директора Кемеровской ОШ
Саловой Р.С.
составили настоящий акт о том, что услуга по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в виде выявления недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №15 от 16.02.2021 г.

- 1) не работает ВТР
- 2) не работает АКБ
- 3) не работает ЦП

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
выполненных работ
по монтажу пожарной сигнализации


«25» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика
директора Кемеровской ССР
Садуовой Р.С.

составили настоящий акт о том, что услуга по монтажу пожарной сигнализации в виде устранения недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №18 от 16.02.2021 г.

- 1) Замена шлейфа - 1 шт.
- 2) Замена АКБ 12В 7А/4 - 1 шт.
- 3) Замена ИП 212-141 - 3 шт.
- 4) Замена резистора - 2 шт.

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
выполненных работ
по монтажу пожарной сигнализации


«25» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика
директора Кемеровской ССР
Садуовой Р.С.

составили настоящий акт о том, что услуга по монтажу пожарной сигнализации в виде устранения недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №18 от 16.02.2021 г.

- 1) Замена шлейфа - 1 шт.
- 2) Замена АКБ 12В 7А/4 - 1 шт.
- 3) Замена ИП 212-141 - 3 шт.
- 4) Замена резистора - 2 шт.

Исполнитель
ИП «AbDi Print»




Принял

АКТ
готовности систем пожаротушения и пожарной сигнализации к
работе в осенне-зимний период

«25» мая 2021 г.

Мной, собственником ИП «AbDi Print» Бабаковым А.Б. согласно договора №15 от 16.02.2021 г. была проведена проверка систем пожаротушения и пожарной сигнализации ремонтной
средней школы с. Кемени,
р-на Бурхан сан.
На период проверки система пожаротушения и пожарной сигнализации к работе в осенне-зимний период готова.

ИП «AbDi Print»



Бабаков А.Б.