

24.02.2022 г.

Время 19:9

с.д. Кенаши  
Место составления

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 2 от 07.02.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал  
ДӨУРЕНБЕК АСКАР АРДАКУЛЫ - главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал  
САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
КГУ «Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», АҚМОЛІНСКАЯ, БІРЖАН САЛ, Кенашы.

5. **Срок проведения проверки** 24.02.2022 - 24.02.2022

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Недостаточное количество исправных первичных средств пожаротушения, а именно, в кабинетах на 2 этаже и в здании котельной установлены не исправные. Основание п.2-27, приложение 1-6 Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Эвакуационный выход в спортзале закрыт на ключ. Основание п.2-42 Правила	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В электрощитовом приборе помещения подвала допускается использование самодельной вставки от защиты перегрузок и короткого замыкания. Основание п.6-4 п.п.7 Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 79 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Не предоставлены документы по испытанию и измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, проводимые не реже одного раза в три года. Основание п.6-5 Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В столовой на рубильнике соединения и оконцевания жил проводов выполнены при помощи скруток. Основание п.4 Правил пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Отсутствует искрогаситель на дымовой трубе отопительного котла. Основание п.17-8. Правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 106 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	На установку пожарной автоматики не представлена техническая документация, в частности: проектно-сметная документация на системы и установки пожарной автоматики, акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по установленной форме, паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной автоматики. Основание п.2-14 Правил пожарной безопасности утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*Генеральный директор ООО Дурендер А.А.*

дления об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого  
екта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от  
дниси

Сардоба Т.С. *[Подпись]*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «\_\_» листах

«24» 02 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

**Информация**  
**по Кенащинской средней школе о выявленных**  
**замечаниях по противопожарной безопасности в 2022 году**

№	Наименование нарушения:		
1	Недостаточное количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	Устранено	
2	В электрозащитном приборе помещения подвала допущено использование самодельной вставки от защиты перегрузок и короткого замыкания (замена щита).	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
3	Не предоставлены документы по испытанию и измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, проводимые не реже одного раза в три года (необходимы договор, протокол, акт, паспорт).	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
4	Отсутствие искрогасителя на дымовой трубе отопительного котла.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
5	Замена скруток по всей школе, включая столовую.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
6	Не представлена техническая документация на установку пожарной автоматики, в частности; проектно-сметная документация на системы и установки пожарной автоматики, акт приёмки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по установленной форме, паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной сигнализации.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
7	Эвакуационный выход спортзала закрыт	Устранено	

Директор школы:

/Садуова Г.С./