

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 40/_____

с.а. Кенаши
Место составления

15.06.2023 г.
Время 11:5

- 1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
- 2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 40 от 08.06.2023 г.**

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - И.о. начальника РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, район Биржан сал, Кенаши.

5. Срок проведения проверки 15.06.2023 - 15.06.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кенаши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинете физики здания 1 этажа школы в распределительной коробке соединения и оконцевания жил проводов выполнены при помощи скруток. Основание: п.80 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствует искрогаситель на дымовой трубе котельной установки. Основание п.115 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по	П. 99 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Ю. М. Мухометов И. А. Мухометов И. А. Мухометов И. А. Мухометов И. А. Мухометов

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен Директор - Мухометов

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «1» листах

«15» 06 2023 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Информация
по Кенащинской средней школе о выявленных
замечаниях по противопожарной безопасности в 2023 году

№	Наименование нарушения:		
1	Отсутствие искрогасителя на дымовой трубе отопительного котла.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
2	Замена скруток по всей школе, включая столовую.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
3	Отсутствие инструкции по пожарной опасности	Устранено	
4	Отсутствие журнала учета по техническому обслуживанию и ремонта установок пожарной сигнализации	Устранено	
5	Не исправное состояние светового знака пожарной безопасности «Выход»	Устранено	

Директор школы:



/Садуова Г.С./